


Объект: МО, р-н Истринский, д.Покровское  
 Привязка: Сква. № 10  
 Тип штампа: винтовой, площадью 600 см<sup>2</sup>  
 Тип грунта: супесь  
 Глубина расположения штампа относительно поверхности грунта. М. 4,4  
 0,3

Давление на грунт Мпа	Осадка штампа за нагрузку мм	Осадка штампа за выдержку мм.	Суммарная осадка штампа за ступень мм.	Суммарная осадка штампа мм.	Модуль деформации Е Мпа
0	0	0	0	0	
0,05	0,35	0,34	0,69	0,69	12,8
0,1	0,30	0,31	0,61	1,30	14,5
0,15	0,28	0,27	0,55	1,85	16,1
0,2	0,27	0,22	0,49	2,34	18,1
0,25	0,23	0,20	0,43	2,77	20,6
0,3	0,22	0,22	0,44	3,21	20,1
0,35	0,21	0,24	0,45	3,66	19,7
0,4	0,20	0,24	0,44	4,10	20,1



$h/D = 1,08$   
 $\nu = 0,3$   
 $K_p = 0,89$

$E = 20,1 \text{ Мпа}$

$P$  от 2.0 до 3.5 Мпа

## Технический отчет № 521-22-13 Приложение 2.12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Леднев Я.И.				
Проверил	Жилкин.В.Ф.				

Результаты штамповых испытаний

Стадия	Лист	Листов
П	1	10
ООО «Гео Плюс Проект»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.